



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 533/2017

em 10 de maio de 2017

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 206/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 294/2017, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 206/2017, de autoria dos Vereadores José Luis Buchalla, Eduardo Fonseca de Luca, Andrey Fernando Servelatti, Odair José Aparecido Piacente e Cláudio Barbosa de Souza. Referida propositura requisita informações sobre melhor manutenção do sistema de esgoto da Avenida das Rosas, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 36/2017 do Secretário Adjunto de Serviços Públicos, Água e Esgoto.


No ensejo, renovamos a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
VALDEMIR FREDERICO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

GABINETE DO PREFEITO: 00000146/2017-11/05/2017 13:37



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui/SP, 08 de maio de 2.017.

Ofício nº 36/ 2.017

Referência: Ofício nº 294/2.017

Assunto: Pedido de informações da Câmara Municipal de Birigui

A Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto da Prefeitura Municipal de Birigui, vêm através deste em resposta ao citado ofício em atendimento Requerimento 206/2017, onde solicita informações sobre necessidade de melhor manutenção do sistema de esgoto da Avenida das Rosas.

Questionamentos:

1- É do conhecimento do Executivo a situação do sistema de esgoto do final da Av. das Rosas, onde o esgoto está voltando e entrando na maioria das casas?

R: Sim, quando chove muito o volume de águas pluviais lançadas clandestinamente na rede de esgoto, aumenta consideravelmente o seu volume, dificultando seu escoamento natural, causando sérios transtornos extravasando em PVs (Poços de Visita) e em algumas residências.

2- Em caso positivo, quais providências serão tomadas?

R: Estamos substituindo a rede coletora, que tem mais de 40 anos de uso, dos 420 metros, já foram substituídos 120 metros. Essa nova tubulação vai melhorar o escoamento, mas novamente lembrando que a rede de esgoto é projetada para receber apenas efluentes gerados nas residencias, e não pode receber águas provenientes da chuva.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que porventura se fizerem necessários.


Marcos Antônio Albano
Secretário Adj Serviços Públicos,
Água e Esgoto