



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 380/2018

em 4 de maio de 2018

ASSUNTO: Requerimento nº 127/2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 230/2018, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 127/2018, da autoria do Vereador Benedito Dafé Gonçalves Filho e César Pantarotto Junior. Referida propositura requisita informações sobre as bombas e gerador da Estação de Tratamento de Esgoto, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 31/2018 do Secretário e Secretário Adjunto de Serviços Públicos, Água e Esgoto.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
VALDEMIR FREDERICO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui/SP, 23 de abril de 2.018.

Ofício nº 31/ 2.018

Assunto: Pedido de informações da Câmara Municipal de Birigui

A Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto da Prefeitura Municipal de Birigui, vêm através deste em resposta ao ofício 230/2.018 em atendimento Requerimento 127/18, onde solicita informações sobre a situação das bombas e geradores da Estação de Tratamento de Esgoto.

Questionamentos:


1- Em resposta a requerimento destes vereadores, 367/17, em outubro de 2017, foi confirmado pela prefeitura que uma das bombas da estação elevatória da ETE-estação de tratamento de esgoto estava queimada. Sendo assim requeremos se o problema foi solucionado e as duas bombas estão operando normalmente na estação?

R: Informamos que a bomba foi arrumada e instalada no dia 19/04/2018, sendo que a mesma encontra-se em teste de pressão, vazão para ser colocada em operação.

2- Ainda no mesmo requerimento 367/17, foi informado quando ao não funcionamento do gerador da estação, assim sendo requeremos se este problema também foi solucionado? Se sim, qual a empresa que realizou o serviço e o valor do mesmo? Anexar copia do contrato e tomada de preço para tal serviço;

R: No ano passado foram realizados dois pregões para contratação de empresas especializadas para realização dos consertos dos geradores mas ambas restaram desertas. Diante disso a Prefeitura resolveu abrir um registro de preço para aquisição das peças, a mão de obra será da Prefeitura, o registro de preço já foi realizado estamos aguardando assinaturas nos contratos para realização dos eventuais consertos.

Atenciosamente.


Cleverton José de Souza
Secretário de Serviços Públicos,
Água e Esgoto


Marcos Antonio Albano
Secretário Adj Serviços Públicos,
Água e Esgoto

Ao Exmo. Senhor
D.D. Prefeito Municipal de Birigui
Cristiano Salmeirão