



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 894/2018

em 21 de novembro de 2018

ASSUNTO: Requerimento nº 374/2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 745/2018, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 374/2018, da autoria dessa Presidência. Referida propositura requisita informações sobre poços de abastecimento de água, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 81/2018 do Secretário Municipal e Secretário Adjunto de Serviços Públicos, Água e Esgoto.

No ensejo renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

**A Sua Excelência, o Senhor
VALDEMIR FREDERICO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI**

Câmara Municipal de Birigui - SP



PROTOCOLO GERAL 3203/2018

Data: 23/11/2018 - Horário: 09:56

Administrativo - OFC 894/2018



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui/SP, 19 de novembro de 2.018.

Ofício nº 81/ 2.018

Assunto: Informações sobre Poços Profundos.

A Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto da Prefeitura Municipal de Birigui, vêm através deste em resposta ao ofício 745/2.018 em atendimento Requerimento 374/18, onde solicita informações sobre poços.

Questionamentos:

1- Os poços Acqua Pérola e Matéria tem bombas sobressalentes?

R: Sim, ambos possuem uma bomba reserva.

2- Qual a vida útil dos poços acima citados?

R: Se forem realizadas as manutenções adequadas, não há uma previsão da vida útil dos poços profundos, sendo que o recomendado é que as manutenções sejam feitas no período máximo de 20 anos, segundo recomendações de geólogos.

3- Existe algum plano para a melhoria do abastecimento de água no município? Se sim, qual?

R: Sim, o Programa de Modernização do Setor Saneamento, o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Diretor de Combate as Perdas de Água no Sistema de Abastecimento. Os três planos indicam que o sistema de abastecimento de água necessita de investimentos a curto, médio e longo prazo.

Atenciosamente.


Cleverson José de Souza
Secretário de Serviços Públicos,
Água e Esgoto


Marcos Antonio Albano
Secretário Adj Serviços Públicos,
Água e Esgoto

Ao Exmo. Senhor
D.D. Prefeito Municipal de Birigui
Cristiano Salmeirão