



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 540/2020

em 26 de outubro de 2020

ASSUNTO: Requerimento nº 184/2020.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 355/2020, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 184/2020, de autoria do Vereador Luiz Roberto Ferrari. Referida propositura requisita informações sobre possibilidade de corrigir desnível de um canaletão, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do MEMORANDO Nº 243/2020 do Secretário Municipal de Obras.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Birigui - SP



PROTOCOLO GERAL 1715/2020
Data: 28/10/2020 - Horário: 14:18
Administrativo - OFC 252/2020

A Sua Excelência, o Senhor
FELIPE BARONE BRITO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

MEMORANDO Nº 243/2020 - 22/10/2020

De: Secretaria de Obras

Para: **Sr. PREFEITO MUNICIPAL**

Em atenção ao Ofício nº 355/2020 e Requerimento nº 184/2020 da Câmara Municipal de Birigui, esta Secretaria tem a informar que:

1- Após levantamento topográfico, constatou-se que o local em questão encontra-se praticamente em nível, sendo assim o refazimento da mesa de guia, onde há o escoamento das águas pluviais e provenientes de descarte dos moradores da rua, não se torna viável, pois não alcançaria o percentual mínimo desejável para a água escoar normalmente.

Vale ressaltar que o bairro em questão foi entregue ao município sem pavimentação asfáltica, ou seja, as ruas eram de terra. Sendo assim não havia o problema de empoçamento de água nas mesas de guia, visto que o solo absorvia as águas pluviais. No entanto, após a pavimentação, iniciou-se as reclamações de munícipes a respeito desse problema, posto que a camada de rolamento asfáltica não possui propriedade drenante.

2- Não.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria, os protestos de elevada estima e consideração.

A Secretaria de
<i>EXPEDIENTE</i>
Para as providências.
Birigui, <i>22</i> / <i>10</i> / <i>2020</i>
<i>[Assinatura]</i>
CRISTIANO ALMEIRÃO Prefeito

[Assinatura]
Eng.º SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras