



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 257/2021

em 22 de março de 2021

ASSUNTO: Requerimento nº 146/2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 199/2021, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 146/2021, de autoria do Vereador Everaldo Roque Santelli. Referida propositura requisita informações sobre a situação relatada por diversos munícipes sobre o vazamento de resíduos e coliformes fecais na boca de lobo situada na rua João Galo no cruzamento com a rua Salgado Filho, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 15/2021 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Birigui - SP



PROTOCOLO GERAL 974/2021
Data: 26/03/2021 - Horário: 14:12
Administrativo - OFC 201/2021

A Sua Excelência, o Senhor
CESAR PANTAROTTO JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui/SP, 18 de março de 2.021.

Ofício nº 15/ 2.021

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Birigui, vêm através deste em resposta ao ofício 199/2.021 em atendimento Requerimento 146/21, onde solicita informações sobre vazamento de esgoto na Rua João Galo.

1 – Nos dias de chuva é comum, segundo foi nos informado, que a citada boca de lobo transborde, escorrendo na via, inclusive, na frente de residências e comércios, coliformes fecais que expõem a vida dos moradores daquela localidade as doenças graves a um terrível mal cheiro que permanece durante alguns dias quando isso acontece. A Prefeitura tem conhecimento dessa situação?

R: Sim. Existem diversos pontos na cidade, em que ocorre lançamento clandestino de águas pluviais na rede de esgoto, gerando assim uma carga acima do suportado pela tubulação, ocasionando extravasões.

2 – É possível que a Prefeitura realize reparos efetivos na canalização de esgoto para que os moradores não vivam mais essa desconfortável situação? Pois nos foi informado também que a equipe responsável já foi diversas vezes ao local, mas o problema ainda persiste.

R: Infelizmente o problema não está na canalização de esgoto, e sim nas ligações de água pluvial de algumas residências. Caso a rede estivesse mal dimensionada, o problema seria recorrente mesmo em dias sem chuva.

3 – É possível que essa situação aconteça devido a algumas residências próximas ao local que utilizam a rede de esgoto para canalizarem a sua água pluvial? Ou seja, ao invés de cumprirem com o determinado pela lei de canalizarem a água das chuvas para um lugar específico, utilizam a rede de esgoto para tanto, fazendo com que ela não suporte todo o descarte e transborde.

R: Sim.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80


4 – Se sim, a Prefeitura tem como saber quais residências estão com a canalização em discordância com o determinado?

R: Existem alguns métodos para descobrimento de ligações clandestinas, porém a prefeitura não dispõe de equipe e nem de equipamentos necessários para realização de tais processos.

Uma medida que já vem sendo tomada pela Prefeitura, é que no requerimento da ligação de Esgoto, o requerente assina uma declaração que irá cumprir o previsto na Lei 4.259/2003, sobre proibição de canalizar a rede de águas pluviais para a rede de esgotamento sanitário.

Além disso, uma solução viável seria a conscientização da população.

Atenciosamente.


André Luiz Branco
Secretário de Meio Ambiente


Marcos Antônio Albano
Diretor do Controle de Serviços de
Água e Esgoto

Ao Exmo. Senhor
D.D. Prefeito Municipal de Birigui
Leandro Maffeis Milani