



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 945/2021

em 30 de setembro de 2021

ASSUNTO: Requerimento nº 532/2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 810/2021, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 532/2021, de autoria do Vereador José Luis Buchalla. Referida propositura requisita informações sobre falta de energia no Pronto Socorro, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia das informações fornecidas pelo Gestor da Unidade Beneficência Hospitalar de Cesário Lange.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
CESAR PANTAROTTO JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI


Câmara Municipal de Birigui - SP
PROTOCOLO GERAL 3221/2021
Data: 01/10/2021 - Horário: 09:29
Administrativo - OFC 680/2021



BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE
SANTA CASA DE CESÁRIO LANGE
CNPJ.: 50.351.626/0001-10

Birigui-SP, 22 de Setembro de 2021.

Exma Sra.

CÁSSIA RITA SANTANA CELESTINO

Secretária de Saúde do Município de Birigui

Assunto: Resposta ao requerimento nº 532/21, da Câmara Municipal de Birigui

Cumprimentando-a cordialmente, dirigimo-nos à essa autoridade administrativa, para em atendimento ao contido no requerimento de número supracitado, informar que durante o mês de setembro/21, até o presente momento não houve falta de energia no Pronto Socorro Municipal Dr. "Alceu Lot" e que em razão disto não foi necessária a utilização do gerador de energia.

Esperando ter atendido ao solicitado, aproveitamos para elevar nossos protestos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.



RODRIGO MACHADO DE ARAÚJO
GESTOR DA UNIDADE

RELATÓRIO DE VISITAS

VISITAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS PREVENTIVOS GERADOR PRONTO SOCORRO DE BIRIGUI/SP

Visita feita no dia de 17 de setembro de 2021, verificamos: filtros de ar, óleo e filtros de combustível. Além disso, foi feito teste de comutação de rede do gerador; teste de bateria; teste flutuador; teste de tensão; teste de temperatura de cabeamento e teste de tempo de entrada do gerador na rede.



CONTATOS

WANDERSON CONDI FREZ

CPF – 108.819.318-88

RG – 26.184.915-3

WANDERLEY (18) 99734-4108 VIVO

RODRIGO TÉCNICO (18) 99796-7772 VIVO

JULIANO (18) 99631-5032 VIVO

ESCRITÓRIO (18) 3641-4220 FIXO

RELATÓRIO DE VISITAS

VISITAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS PREVENTIVOS GERADOR PRONTO SOCORRO DE BIRIGUI/SP

Visita feita no dia de 23 de agosto de 2021, verificamos: filtros de ar, óleo e filtros de combustível. Além disso, foi feito teste de comutação de rede do gerador; teste de bateria; teste flutuador; teste de tensão; teste de temperatura de cabeamento e teste de tempo de entrada do gerador na rede.



CONTATOS

WANDERSON CONDI FREZ

WANDERLEY (18) 99734-4108 VIVO

CPF – 108.819.318-88

RODRIGO TÉCNICO (18) 99796-7772 VIVO

RG – 26.184.915-3

JULIANO (18) 99631-5032 VIVO

ESCRITÓRIO (18) 3641-4220 FIXO